

工事完成写真チェック表

- 施工前写真はあるか？
- 仮設内容はあるか？（内容チェックすること）
- 掘削状況の写真はあるか？
- 掘削時の山止め対策の写真があるか？
- 残土運搬および残土処理の写真はあるか？
- 基礎砕石の転圧状況及び厚さ検寸の写真はあるか？
- 配筋の検寸の写真はあるか？（結束線、スペーサーが使用されているか？）
- 基礎コンクリートの厚さ、出来形検寸、型枠撤去・養生後の写真はあるか？
- 底版コンクリート使用の場合には、基礎砕石、敷モルタル、設置等の写真があるか？
- 浄化槽の吊りこみ、設置状況の写真はあるか？
- 水平確認の写真はあるか？
- 水張りの写真はあるか？
- 埋戻し、水締め状況の写真はあるか？
- 嵩上げの状況、検測の写真はあるか？
- スラブコンクリートの基礎砕石の検寸の写真はあるか？
- 配筋の検寸の写真はあるか？（結束線、スペーサーが使用されているか？）
- スラブコンクリートの厚さ、出来形検寸の写真はあるか？
- ブロアーの設置状況写真はありますか？
- 排水放流先の写真はあるか？
- 見積書記載内容と施工方法に整合性がとれているか？
- 既設処理槽撤去工事写真(着工前、施工中、竣功)
- 写真に日付が入っていないか？ ※入っている場合、整合性がとれているか？

※ 工事写真は、以上のことを再度チェックして提出してください。